

Evidencia štandardov kvality za oblasť elektrina - distribúcia

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:	Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	J. Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica
IČO :	31596819
Obdobie:	od 1.1.2025 do 31.12.2025
Priezvisko a meno:	Szabo Miroslav
Telefón/email:	045/6743458, hmhe@kb-s.sk
Dátum vyhotovenia záznamu :	18.2.2026
Číslo transakcie:	PTSR-DREDPU-10586

Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV domácnosti:	26
Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:	11
Počet OM na napäťovej úrovni nad 1 kV:	0
Celkový počet OM spolu:	37

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm.a) až n)

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet hodnota	Kritérium	Miera závaž. ŠK	XD _i
§ 3, písm. a)	D ₁ C	0	1,00	4	4,00
	D ₁ N	0			
§ 3, písm. b)	D ₂ C	0	1,00	5	5,00
	D ₂ D	0			
§ 3, písm. c)	D ₃ C	0	1,00	4	4,00
	D ₃ D	0			
§ 3, písm. d)	D ₄ C	1	1,00	7	7,00
	D ₄ D	1			
§ 3, písm. e)	D ₅ C	0	1,00	8	8,00
	D ₅ D	0			
§ 3, písm. f)	D ₆ C	0	1,00	8	8,00
	D ₆ D	0			
§ 3, písm. g) prvý bod	D ₇ C	1	1,00	5	5,00
	D ₇ D	1			
§ 3, písm. g) druhý bod	D ₈ C	0	1,00	5	5,00
	D ₈ D	0			
§ 3, písm. h)	D ₉ C	0	1,00	6	6,00
	D ₉ D	0			
§ 3, písm. i)	D ₁₀ C	0	1,00	6	6,00
	D ₁₀ D	0			
§ 3, písm. j)	D ₁₁ C	0	1,00	3	3,00
	D ₁₁ D	0			
§ 3, písm. k)	D ₁₂ C	0	1,00	4	4,00
	D ₁₂ D	0			
§ 3, písm. l)	D ₁₃ C	0	1,00	5	5,00
	D ₁₃ D	0			

§ 3, písm. m)	D ₁₄ C	2	1,00	6	6,00
	D ₁₄ D	2			
§ 3, písm. n)	D ₁₅ C	0	1,00	4	4,00
	D ₁₅ D	0			
§ 3, písm. o), SAIDIN	D ₁₆	62,430	1,00	5	5,00
§ 3, písm. o), SAIFIN	D ₁₇	0,300	1,00	4	4,00
§ 3, písm. o), ISS	D ₁₈	0,00003	1,00	3	3,00
§ 3, písm. p)	D ₁₉ C	0	1,00	3	3,00
	D ₁₉ D	0			
§ 3, písm. q)	D ₂₀ C	0	1,00	5	5,00
	D ₂₀ D	0			
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK					100
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					93,5

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XD

Rok	Požadovaná hodnota XD	Vypočítaná hodnota XD
t-1	93,500	100,000
t-2	93,400	100,000

Porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS

Ukazovateľ		Rok t-1	Rok t-2
SAIDI	SAIDIN	62,43	8,35
	SAIDINŠ5	0	0
	SAIDINC	62,43	8,35
	SAIDIP	0	154,59
SAIFI	SAIFIN	0,3	1,3
	SAIFINŠ5	0	0
	SAIFINC	0,3	1,3
	SAIFIP	0	0,3
ISS		0,00003	0,00004

Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a)

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN	Celkový počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze v roku t-1 [MWh]
0:00	0	0,000

§ 3 písm. g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 3 písm. h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 3 písm. i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 3 písm. j)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 3 písm. k)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 3 písm. l)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 3 písm. m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 3 písm. n)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 3 písm. p)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 3 písm. q)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom. + Mimo dom.	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0

Evidencia odmietnutých KP

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP
-----	0	0	0	0	0